



**Bureau Veritas Consumer
Product Services GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Deutschland
+ 49 (0) 8245 96810-0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Antragsteller: **Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co. KG**
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg
Deutschland

Erzeugnis: **Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen
Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen
Niederspannungsnetz**

Modell: **VMD423-D-(2)**

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Selbsttätige Schaltstelle mit dreiphasiger Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 für Erzeugungsanlagen mit einer Paralleleinspeisung in das Netz der öffentlichen Versorgung. Diese dient als Ersatz für eine jederzeit dem Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Prüfgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 „Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“

Ein repräsentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen für die bestimmungsgemäße Verwendung.

Eine Überwachung auf Gleichstromspeisung sowie eine Fehlerstromüberwachungseinheit (residual current monitoring device) sind nicht vorhanden und bei Bedarf extern vorzusehen.

Bericht Nummer: **10TH0483-VDE0126**

Zertifikat Nummer: **U10-551**

Datum: **2010-12-28**

Gültig bis:

2013-12-28

Achim Hänchen
ZERTIFIZIERSTELLENLEITER